



### **נוהל גז - אספקת גז לבניינים בתמ"א 38/1 – חיזוק מבנים**

אספקת גז לבניינים בהם מבוצעות עבודות שיפוץ וחיזוק במסגרת תמ"א 38/1 מסוכנת ביותר לדיירים, למבנים ולסביבה, אי לכך, יש לעצור את אספקת הגז לבניין, כל עוד נמשכות העבודות ועד לקבלת טופס 4.

מחלקת הרישוי של עיריית ר"ג מעדכנת את הדרישות בהגשת בקשה להיתר בניה במסגרת תמ"א 38/1 ומוסיפה את התנאים הבאים:

1. יש להגיש הצהרה מטעם חברת הגז המספקת גז לבניין ממערכת מרכזית (או חברות שונות אם מדובר בבניין בו הגז מסופק באמצעות מכלים פרטיים), כי הם יודעים שבבניין מתוכננות עבודות תמ"א 38 והם מתחייבים לנתק את אספקת הגז לבניין עם תחילת העבודות ולחברה מחדש רק לאחר קבלת טופס 4.

2. יש להגיש הצהרה מטעם היזם/קבלן כי הוא יודע שקיים איסור לספק גז לבניין כל עוד נמשכות העבודות, והוא מתחייב:

- ✓ לידע את הדיירים בבניין שכל עוד נמשכות העבודות לא יסופק גז לבניין.
- ✓ לידע את ספקי הגז עם תחילת העבודות ולא להתחיל בעבודות כל עוד לא נותקה אספקת הגז.
- ✓ לזמן את ספקי הגז לחבר מחדש את הדיירים (או חיבור ראשוני לדיירים בדירות הנוספות), רק לאחר קבלת טופס 4.

**הפתרון לבעיית המחסור בגז במהלך תקופת השיפוץ הוא:**

**שימוש בכיריים חשמליים!!**